

2023年9月绍兴柯桥江滨水处理有限公司内部监测点（预处理出水）自行监测数据表

指标 日期	COD (mg/L)	SS (mg/L)	pH	NH ₃ -N (mg/L)	TN (mg/L)	TP (mg/L)	色度 (倍)	BOD ₅ (mg/L)	总磷 (mg/L)	硫化物 (mg/L)	苯胺类 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)	AOX (mg/L)
9月1日	117	18	6.6	1.23	8.64	0.03	30	/	/	/	/	/	/
9月2日	113	17	6.6	2.58	8.56	0.03	30	/	/	/	/	/	/
9月3日	111	16	6.7	2.57	8.48	0.03	30	/	/	/	/	/	/
9月4日	120	17	6.7	1.39	8.76	0.04	30	/	/	/	/	/	/
9月5日	121	18	6.7	0.180	8.30	0.04	30	/	/	/	/	/	/
9月6日	109	17	7.1	0.501	8.50	0.04	30	3.8	/	/	/	/	/
9月7日	115	18	6.8	0.631	7.66	0.10	30	/	/	/	/	/	/
9月8日	111	17	6.7	0.213	8.78	0.04	30	/	/	/	/	/	/
9月9日	112	18	6.7	0.351	8.86	0.04	30	/	/	/	/	/	/
9月10日	107	17	6.7	0.621	8.36	0.04	30	/	/	/	/	/	/
9月11日	115	18	6.7	1.13	9.42	0.04	30	/	/	/	/	/	/
9月12日	110	17	6.7	1.54	10.6	0.04	30	/	/	/	/	/	/
9月13日	115	18	6.9	2.16	9.92	0.10	30	3.8	0.0408	0.02	0.93	0.27	0.271
9月14日	111	17	6.7	2.43	10.2	0.04	30	/	/	/	/	/	/
9月15日	115	18	6.7	3.16	10.8	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月16日	112	18	6.7	4.06	11.6	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月17日	116	17	6.7	3.36	12.0	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月18日	115	18	6.7	4.00	14.5	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月19日	118	17	6.7	3.92	14.9	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月20日	128	17	7.5	4.30	14.8	0.14	30	3.5	/	/	/	/	/
9月21日	129	16	8.0	2.60	15.5	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月22日	126	17	8.3	3.77	15.9	0.03	30	/	/	/	/	/	/
9月23日	122	17	8.3	2.75	15.3	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月24日	112	18	8.3	3.09	15.6	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月25日	113	17	7.6	3.41	15.6	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月26日	117	16	6.8	4.97	16.4	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月27日	119	18	6.8	5.56	17.8	0.10	30	3.8	/	/	/	/	/
9月28日	117	17	6.8	5.61	18.9	0.02	30	/	/	/	/	/	/
9月29日	119	17	6.8	5.72	17.0	0.03	30	/	/	/	/	/	/
9月30日	118	18	6.8	5.48	16.3	0.02	30	/	/	/	/	/	/
平均	116	17	7.0	2.74	12.2	0.04	30	3.7	0.0408	0.02	0.93	0.27	0.271



绍兴柯桥江滨水处理有限公司

2023年10月10日